

ООО «ДС Эксплуатация»
119590, г. Москва,
ул. Мосфильмовская, д. 70



www.ds-exp.ru
Телефон: +7 495 225-65-25,
факс: +7 495 225-65-28,
e-mail: expinfo@dsinv.ru

СПРАВКА

По раскрытию информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ

№731 от 23.09.2010г.

В части п.12 Постановления

Случаи привлечения ООО "ДС Эксплуатация" к административной ответственности в 2011 году

№п/п	№ документа	Правонарушение	Штраф	Принятые меры
1.	Постановление № 11-00654	Повышенный уровень шума по Чапаевскому пер.3	20 000,00р.	
2.	Постановление № 2.2-544/11	Не разработана в полном объеме техническая документация в части организации эксплуатации электроустановок, не установлены УЗО по ул. Маршала Василевского, 13	10 000,00р.	
3.	Постановление № 353	Нарушение правил пожарной безопасности по ул. Маршала Бирюзова, 32	10 000,00р.	Вентиляция обработана огнезащитным составом
4.	Постановление 944	Нарушение правил пожарной безопасности по ул. Средний Тишинский пер. 5/7	160 000,00р.	Установлены системы, пожарные извещатели, очищены пути эвакуации, исправлен недостаток двери, лестничных клеток
5.	Постановление 1057	Нарушение правил пожарной безопасности по Филипповскому пер.8	15 000,00р.	Вентиляция обработана огнезащитным составом, установлены огнезащитные перегородки
6.	Постановление	Нарушение правил пожарной безопасности по ул. Мосфильмовская, 70	15 000,00р.	Вентиляция обработана огнезащитным составом
7.	Постановление	Нарушение правил пожарной безопасности по ул. Авиационная, 79/1		Вентиляция обработана огнезащитным составом
8.	Постановление мирового судьи судебного участка № 150	Нарушение правил пожарной безопасности	10 000,00р.	Установлены огнезащитные перегородки, вентиляция обработана огнезащитным составом

Генеральный директор
ООО «ДС Эксплуатация»



А.А.Таборко